

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Самара, 443100 ул. Галактионовская, 193 тел. 338-96-06 факс 242-45-53

электронный адрес: mchs@samtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45 А, телефон: 8(846) 261-65-27, факс: 261-65-27

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1251/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному образовательному учреждению

дополнительного образования Самарской области

«Самарский дворец детского и юношеского творчества»

в лице законного представителя юридического лица –

директора Иванова Сергея Евгеньевича

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городскому округу Самара (главного государственного инспектора
городского округа Самара по пожарному надзору) управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
подполковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича № 1251 от 25 октября 2019
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период: с 15 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. «18» ноября 2019 г., с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
«22» ноября 2019 г., с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «29» ноября 2019 г., с 16 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин. «03» декабря 2019 г., проведена плановая выездная проверка начальником
отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Самарской области Алькиным Сергеем Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

нежилых зданий ГБОУ ДО Самарской области «Самарский дворец детского и юношеского
творчества» расположенного по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 151, литер АМ,
литер ББ1Б2, литер Д.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Ивановым Сергеем Евгеньевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
---------------	---	---	--	--

				ТОЛЬКО О ВЫПОЛ НЕНИЕ)
1	2	3	4	5
Нежилое здание (Литер АМ)				
1.	Помещение (Литер М) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14, таблица 3, п.п. 38 Нормы пожарной безопасности. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), таблица 2, п. 9. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	03.08.2020	
2.	Не представлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака помещения (Литер М)	п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	03.08.2020	
3.	Не представлен акт с указанием даты пропитки и срока действия обработки деревянных конструкций сценической коробки в актовом зале.	п. 108 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	03.08.2020	
4.	Допускается изменение объемно-планировочных решений без проекта разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. (Оборудован спортивный зал - кабинет № 25 в подвальном этаже)	«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.6, п. 4.7 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 4.3. СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.	03.08.2020	
5.	Допущена эксплуатация лестницы для сообщения между подвалом и первым этажом без ограждения ее противопожарными перегородками первого типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре (помещений подвала от помещений 1 этажа)	«п. 4, ст. 4, ст. 6, ч. 2, ст. 88 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	03.08.2020	

		решениям; п. 7.1., п. 7.23* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2).		
6.	Лестничная клетка, расположенная в центральной части здания не имеет дверей с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	«п. 4, ст. 4, ст. 6, ч. 2, ст. 88 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты, п. 6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2).	03.08.2020	
7.	Выход с лестничной клетки на чердак осуществляется не через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра.	«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п. 8.4* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2).	03.08.2020	
8.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей в подвальном этаже (демонтированы механизмы для самозакрывания).	п. 37.1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.);	03.08.2020	
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения в подвальном этаже обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	03.08.2020	
10.	Допускается хранение под центральным лестничным маршем различных вещей и мебели	п. 23 к Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	03.08.2020	
11.	Ширина выхода в свету непосредственно наружу из	«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о	03.08.2020	

	подвального этажа менее 0,80 м (фактически 0,73 м)	требования пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты, п. 6.16 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.		
Нежилое здание (Литер ББ1Б2)				
12.	Не представлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	03.08.2020	
13.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	03.08.2020	
14.	При отделке путей эвакуации (коридор 2 этажа) применен линолеум. Не представлены документы, позволяющие определить пожарную опасность отделочного материала	п. 4, ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст. 133 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 Свод правил СП 1.13130.2009" Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 6.25* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.	03.08.2020	
15.	В здании класса Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выхода на чердак не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам	«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п. 8.4* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2).	03.08.2020	
16.	При эксплуатации эвакуационных путей на втором этаже здания руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (снято дверное полотно, отделяющее коридор от лестничной клетки)	п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	03.08.2020	
17.	Двери лестничных клеток не имеют приспособление для самозакрывания и уплотнение в притворах.	«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная	03.08.2020	

		безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2).		
18	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со стороны ул. Куйбышева	«п. 4, ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1, п. 8.3. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п. 75 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	03.08.2020	
Общие требования				
19	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII п правил противопожарного режима в РФ	Нарушение «п.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	03.08.2020	
20.	Не осуществляется дублирование световых и звуковых сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	03.08.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Начальник отделения отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г.о. Самара УНД и ПР
ГУ МЧС России по Самарской области Алькин С.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)
М.Л.П.

“ 03 ” декабря 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

**Директор ГБОУ ДО Самарской области «Самарский дворец
детского и юношеского творчества» Иванов С.Е.**

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

“ 03 ” декабря 20 19 г.